

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de Alvorada  
Câmara Municipal de Alvorada  
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

## Resultado da Homologação

0001 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO FRIA, FUNÇÃO QUENTE/FRIA: OPCIONAL. COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU'S. CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E CORROSÃO E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS PARA SUA INSTALAÇÃO, COM COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA

INVERTER INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS

REFRIGERANTE R- 410A OU R-32.

EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA ELÉTRICA E QUE TENHA PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO). - PAC 36000 iPM FM15 220V - Valor Referência: 9.592,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J L L DE OLIVEIRA	9.299,00	18.598,00	Homologado em 31/03/2025 18:47:56 Por: DOUGLAS MENGONI DA SILVA

0003 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, 220V, SISTEMA INVERTER, MONOFÁSICO, FUNÇÃO QUENTE/FRIA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. - CLASSE DE CONSUMO PROCEL A; - PRESENÇA DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FUNÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, TERMÔMETRO, SLEEP, SWING, TURBO E MEMÓRIA, COM ALCANCE MÍNIMO DE CINCO METROS E DISPLAY INTEGRADO. - A UNIDADE EVAPORADORA DEVE POSSUIR DISPLAY COM FUNÇÃO TEMPERATURA E PARA ELIMINAR ODORES NO AR E COM SISTEMA INSTALADO DE AVISO PARA LIMPAR FILTRO. -

A UNIDADE CONDENSADORA DEVE SER À PROVA DE INTEMPÉRIES E COM ESTRUTURA QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE SUPORTES INDIVIDUAIS, COM

COMPRESSOR ROTATIVO; - SISTEMA

INVERTER INSTALADO. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. - GÁS

REFRIGERANTE R- 410A OU R-32. - EQUIPAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO (SERPENTINA FEITA EM TUBO DE COBRE), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA ELÉTRICA (ANTI

SOBRECARGA) E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FLUIDO

REFRIGERANTE NO SISTEMA (PRESSOSTATO

DE ALTA E BAIXA ALETAS MÓVEIS, ALÉM DE POSSUIR FILTRO

ELETROSTÁTICO E ANTIBACTERIANO - PAC 12FB - Valor Referência: 2.982,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J L L DE OLIVEIRA	2.781,00	8.343,00	Homologado em 31/03/2025 18:48:08 Por: DOUGLAS MENGONI DA SILVA

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS MENGONI DA SILVA

Autoridade Competente

